

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Место проведения: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.12

«03» февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений в форме общественных слушаний
проектной документации по объекту «Реконструкция золоотвала № 1 секции 1,2
Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

(наименование объекта государственной экологической экспертизы)

Заместитель председателя комиссии – Калашникова Тамара Георгиевна, председатель Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района.

Секретарь комиссии – Нургалиева Евгения Юрьевна, заместитель председателя Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района.

Члены Комиссии:

Дакич Валентин Михайлович – глава муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск»;

Пелина Наталья Николаевна – консультант по строительству Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района;

Дряхлова Инга Владимировна – главный специалист отдела по строительству и архитектуре Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района;

Очиров Мунко Владиславович – начальник отдела правового обеспечения Администрации муниципального образования «Селенгинский район».

Приглашенные – Хандагуров Алексей Матвеевич – начальник цеха тепловых и инженерных коммуникаций Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация;

Берестовский Игорь Владимирович – Главный инженер проекта

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Вывод из эксплуатации, ликвидация и

рекультивация золошлакоотвала филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

2. Обсуждение экологической безопасности реализации проектных решений объекта.

СЛУШАЛИ:

Калашникова Тамара Георгиевна:

Здравствуйте! Приветствую всех участников общественных слушаний, разрешите огласить состав комиссии по проведению общественных обсуждений.

Предлагается следующий порядок проведения общественных обсуждений.

С докладом-презентацией предлагаемых проектных и технологических решений по намечаемому объекту выступит ведущий-эколог проектной организации ООО «Энерго-Сеть» – Веркеев Зинур Николаевич.

Все желающие смогут задать докладчику вопросы и получат на них ответы. После этого представители проектной организации озвучат замечания, предложения, комментарии из журнала учета общественного мнения, поступившие за период ознакомления общественности с проектной документацией и материалами ОВОС (если таковые были).

Отношение к обсуждаемым вопросам также можно выразить в своем выступлении каждый участник.

Предлагается следующий регламент докладов, выступлений, ответов на вопросы:

- продолжительность выступления докладчика – не более 20 (двадцати) минут.
- продолжительность выступления содокладчика – не более 15 (пятнадцати) минут.
- продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить по теме общественных слушаний – не более 3 (трех) минут.
- продолжительность ответа на вопрос – не более 3 (трех) минут.
- проведение слушаний – без перерыва.

Уважаемые слушатели есть ли у кого другие предложения по Регламенту?

Нет. Тогда это принимается к исполнению!

Мотивированные ответы на вопросы, поступившие от участников общественных слушаний, даются компетентными специалистами после выступлений докладчиков, содокладчиков и иных участников.

Для ответа на вопросы, записанные на бланках при регистрации, право выступления будет мною предоставлено. В то же время при возникновении вопроса во время слушаний гражданин может поднять руку и к нему подойдут для фиксации вопроса. При формулировании вопросов, обязательно сообщать

свою фамилию, имя и отчество. Это необходимо для оформления протокола общественных слушаний.

Возражений и предложений нет? Нет

Тогда переходим к повестке дня общественных слушаний.

Уважаемые слушатели сегодня в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Селенгинский район» от 17.12.2024 № 1253 на обсуждение вынесена:

- проектная документация по объекту «Реконструкция золоотвала № 1 секции 1,2 Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). Таким образом, **объектом общественного обсуждения** будет являться вышеназванная проектная документация по реконструкции объекта размещения отходов, а также материалы ОВОС.

Инициатором данного мероприятия выступил Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Сроки проведения общественных обсуждений: с 13.01.2025 по 13.02.2025, при этом замечания и предложения общественности принимаются в течении 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний: Информирование общественности о дате, месте, времени проведения общественных слушаний осуществлено в соответствии с пунктом 7.9.2 Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»:

1. На муниципальном уровне – на официальном сайте администрации муниципального образования «Селенгинский район» <https://selenginskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/devatelnost/napravleniya-devatelnosti/zemelnye-otnosheniya/publicnye-slushaniya/>. Информация о дате, месте и времени проведения общественных слушаний размещена 17.12.2024.
2. На региональном уровне – на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора (Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора) <https://rpn.gov.ru/regions/75/public/2312202413154511-5919526.html> от 24.12.2024 и на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия https://egov-buryatia.ru/mpr/activities/detail.php?ELEMENT_ID=186905 от 20.12.2024.
3. На федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора <https://rpn.gov.ru/public/2312202413154511/> от 24.12.2024.
4. На официальном сайте Заказчика <https://irao-generation.ru/stations/gusozerg/ecology/> от 24.12.2024.
5. На официальном сайте исполнителя <https://ev.group/news/rekonstruktsiya-zolootvala-1-sektsii-1-2-gusinozerskoy-gres-vedomlenie/> - от 24.12.2024.

Место (в том числе по решению заказчика в сети "Интернет" и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения: Проектная документация, включая предварительную оценку воздействия на окружающую среду, журнал учета для регистрации замечаний, предложений, комментариев и информации общественности, доступны с 13.01.2025 г. по 02.02.2025 г., а также в течение 10 календарных дней после проведения общественных слушаний (до 13.02.2025 г. включительно) по адресу: 671160 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.12, кабинет 109, с 9-00 по 17-00, пятница с 9-00 по 16-00 часов (обед с 12-00 до 13-00), а также на официальном сайте Администрации Селенгинского района: <https://selenginskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>, официальном сайте исполнителя: <http://energaset.com>.

Заинтересованным представителям общественности предлагается заполнить журнал учета замечаний и предложений общественности, размещенный по адресу: 671160 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.12, кабинет 109, с 9-00 по 17-00, пятница с 9-00 по 16-00 часов (обед с 12-00 до 13-00), либо направить замечания, предложения, комментарии и информацию на эл.адрес: cool.verkeev@mail.ru. Замечания и предложения принимаются в течении всего периода общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений (до 23.02.2025 включительно).

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 03.02.2025 в 14-00 (время местное) в здании Администрации Селенгинского района, расположенном по адресу: 671160 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.12, конференц-зал, 3 этаж.

Количество принявших участие в общественных обсуждениях: На момент начала общественных слушаний зарегистрировано 22 человека.

Сегодня здесь присутствуют представители проектных, общественных организаций, представители средств массовой информации и другие заинтересованные лица.

При подготовке общественных обсуждений организаторы сегодняшних слушаний руководствовались требованиями нормативных актов, регулирующих порядок подготовки и проведения подобных мероприятий, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе", Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".

Целями проведения слушаний являются:

- обсуждение материалов проектной документации по объекту «Реконструкция золоотвала № 1 секции 1,2 Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду;

- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой деятельности в соответствии с проектными решениями, результатами оценки воздействия на окружающую среду, мероприятиями по охране окружающей среды.

Уверен, что сегодняшняя наша встреча даст более полную картину о намечаемой деятельности и обеспечит объективную оценку общественностью проводимых мероприятий в рамках намечаемой реконструкции золоотвала.

Слово для доклада предоставляется Веркееву З.Н.

Тезисы выступления:

В соответствии со ст. 11 (пп.7, часть 1) Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" проектная документация объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах Байкальской природной территории является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. Также согласно Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду перед экологической экспертизой необходимо оповестить общественность о намечаемой деятельности и собрать все предложения и замечания. При подготовке настоящей проектной документации разработчик руководствовался принципом необходимости предотвращения и уменьшения возможных негативных воздействий на окружающую среду. Настоящие слушания призваны обсудить реализацию проектной документации по объекту «Реконструкция золоотвала № 1 секции 1,2 Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. При этом Заказчик, руководствуясь п. 4.2 Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 принял решение не подготавливать технического задания на проведение ОВОС.

Информирование общественности о намечаемой деятельности было проведено через официальные сайты.

Реконструкция рассматриваемого золоотвала осуществляется в целях:

- Нарощивания ограждающих и разделительной дамб для увеличения емкости складирования золошлаков.
- Обеспечения надежности загрузки генерирующих мощностей станции по условиям складирования золошлаковых отходов. В результате реализации намечаемой деятельности предполагается увеличение ёмкости складирования золоотвала № 1 Гусиноозерской ГРЭС не менее чем на 2 000 тыс. м³.

В 2013 г. была проведена реконструкция секции 2 золоотвала № 1, в 2016 г. – реконструкция секции 1 золоотвала № 1 путём наращивания ограждающих дамб до отметки 574,5 м.

Ограждающие дамбы отсыпаются по периметру секций золоотвала № 1 с четырёх сторон со смещением внутрь чаши. Смещение оси дамбы четвёртого

яруса наращивания от оси дамбы третьего яруса наращивания принято на расстояние до 16,6 м.

Данные с учётом наращивания ограждающей дамбы приведены в Таблице ниже.

Дамба	Высота наращивания, м	Отметка гребня дамбы, м	Длина по гребню, м	Объём грунта с учетом осадки тыс. м ³	Ёмкость золоотвала № 1 секции 1, 2 тыс.м ³
Ограждающая: 1 секция	5,00	579,00	1 695,59	168,300	1 259,724
2 секция	5,00	579,00	1 959,50	194,100	1 279,217
Разделительная	5,00	579,00	491,61	50,750	

Намыв пляжа выполнялся по технологии, когда осаждение наиболее крупных фракций золошлаковой пульпы происходит у внутреннего откоса дамбы, что обеспечивает устойчивость существующих дамб и служит надёжным основанием для ограждающих дамб наращивания последующих ярусов.

Для возведения тела дамб используются грунты карьера, расположенного вблизи золоотвала № 1. Означенные грунты представлены суглинками аллювиального и элювиального генезиса твёрдыми, плотными, группа по трудности разработки согласно ГЭСН 2001-01 – 35в.

Суглинки, согласно ГОСТ 25100-2012 относятся к практически непучинистым, так как показатель текучести отрицательный, суглинки твердые.

Плотность грунта: 2,01 г/см³.

Модуль общей деформации: 25 МПа.

Удельное сцепление: 35 кПа.

Угол внутреннего трения: 25°.

Золоотвал № 1 делится разделительной дамбой на две секции, площадь секции 1 составляет 29,5 га, секции 2 – 34,0 га.

Проектными решениями предусматривается наращивание секций золоотвала № 1 для создания свободной ёмкости с целью возможности складирования золошлаков, получаемых при сжигании твёрдого топлива на энергетических котлах Гусиноозёрской ГРЭС. Полная проектная ёмкость секций 1, 2 с учётом наращивания составит 2 538,941 тыс.м³.

Перед началом выполнения работ по реконструкции золоотвала № 1 выполняется разработка золошлаков в северо-западной части золоотвала под основанием ограждающей дамбы.

С восточной стороны золоотвала проектом предусматривается продление канавы осветлённой воды. Параметры канавы: ширина по дну – 1,0 м, максимальная глубина – до 2,5 м, заложение откосов – 1:2,5. Длина продления канавы составит 246 м.

Конструктивные параметры проектируемой ограждающей дамбы наращивания составляют: ширина гребня 6,0 м, крутизна внутреннего откоса 1:3, наружного – 1:2,5, отметка гребня 579,0 м.

Высота ограждающей дамбы в настоящее время составляет до 14,5 м. Высота сооружения после наращивания составит до 19,5 м, что соответствует согласно СП 58.13330.2019 III классу ответственности.

Выполненные расчёты на устойчивость сооружения позволяют утверждать об обеспечении необходимой надёжности конструкций нижних ярусов с учётом конечной высоты наращивания. Устойчивость дамб обеспечивается с большим запасом.

Дамбы отсыпаются из суглинков слоями не более 30 см с послойным уплотнением при оптимальной влажности грунта. Оптимальную влажность определяют по методу стандартного уплотнения. Уплотнение осуществляется до достижения 95 % от плотности стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности». Геотехнический контроль за возведением сооружения должен осуществляться в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» с каждых 500 м³ отсыпанного грунта необходимо проводить отбор проб для определения плотности сухого грунта, с каждой 1 000 м³ отсыпанного грунта – определение гранулометрического состава и физико-механических характеристик для определения качества отсыпки.

В проекте выполнены расчёты осадки тела дамбы наращивания при высоте 5,0 м с учётом зольного основания мощностью до 15,0 м. Максимальная расчётная осадка дамбы составляет 0,40 м. Объёмы на осадку дамбы учтены в смете.

Разрушение откосов дамб золоотвала может происходить при сосредоточенном потоке воды по откосу в результате ливневых осадков, таяния снега в весенний период. Для предотвращения разрушения проектом предусмотрено крепление гребня и откосов дамб. Крепление низового откоса дамбы принято посевом трав по слою растительного грунта, крепление гребня и верхового откоса – гравийным грунтом слоем 20 см.

Для обеспечения устойчивости ограждающей дамбы проектом предусматривается намыв пляжей, шириной не менее 20,0 м.

Для сбора и отвода воды, профильтровавшейся через тело дамбы, и снижения кривой депрессии в теле дамбы в основании низового откоса ограждающей дамбы трёх ярусов наращивания выполнен трубчатый дренаж из перфорированных асбестоцементных труб (на третьем ярусе – из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис») диаметром 300 мм.

В дополнение к существующему, проектом предусмотрено устройство трубчатого дренажа в теле дамбы наращивания. Местоположение дренажа – в основании верхового откоса дамбы наращивания на расстоянии 4,0 м от оси дамбы. Дренаж запроектирован из труб полиэтиленовых с двухслойной

профилированной стенкой «Корсис». Максимальный расход дренажной воды по ветвям дренажей – до 20 л/с. Приёмная часть дренажа выполняется в виде двухслойного обратного фильтра, первый слой отсыпается из щебня, крупностью 5-10 мм, второй – из песка крупнозернистого. Щебень оборачивается геотекстилем типа «Тураг».

Для предотвращения фильтрации воды из чаши золоотвала на верховом откосе проектируемых ограждающих дамб устраивается противофильтрационный экран из геомембраны «Промгеопласт» толщиной 1,5 мм.

Проектируемый объект расположен в республике Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», промплощадка, Золоотвал № 1. Золошлакоотвал, подлежащий реконструкции, общей площадью (1 и 2 секция) 63,5 га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 03:18:390114:193.

Намечаемую деятельность планируется осуществить за границами охраняемых территорий.

Ближайшими ООПТ федерального назначения к участку намечаемой деятельности являются:

- Алтачейский государственный природный заказник, около 48,4 км в Ю-В направлении;
- Байкальский государственный природный заповедник, около 69,4 км в западном направлении;
- Кабанский государственный природный заказник, около 101 км в северном направлении.

Ближайшие к участку изысканий ООПТ регионального значения:

- озеро Сульфатное, около 7,4 км в С-В направлении;
- Загустайский источник, около 9,5 км в северном направлении;
- скала Англичанка, около 26,3 км в Ю-В направлении;
- урочище «Старый город», около 26,8 км в Ю-В направлении.

Ближайшие к участку изысканий ООПТ местного значения:

- рекреационная местность озеро Щучье, около 10,9 км в С-В направлении;
- рекреационная местность «Байкальский прибой-Култушная», около 67,5 км в С-З направлении.

Ближайший к ЗШО №1 жилой дом (г.Гусиноозерск, ул.Оцимика, д.87) расположен к востоку на расстоянии 3 км от места проведения реконструкции

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ на территории участка работ, отсутствуют. Участок работ расположен в неперспективной зоне в плане обнаружения объектов культурного наследия.

Участок намечаемой деятельности частично расположен в пределах границ водоохранной зоны реки. Граница водоохранной зоны приведена на чертеже 8-ГУС-ИГМИ-Г-002. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы выполнена в соответствии с требованием природоохранного законодательства.

Реконструируемый золоотвал находится вне зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы оборотного водоснабжения. Система золошлакоудаления остается гидравлической, напорной с совместным удалением и складированием золы и шлака, оборотной с возвратом осветлённой воды на ГРЭС для повторного использования в цикле станции.

Строительство объекта предлагается осуществить в два периода: подготовительный и основной.

Перечень работ подготовительного периода строительства:

- осушение II- ой секции золотвала (устройство водоотводных канавок к шахтным водосбросам)

- выполнение мер пожарной безопасности;
- временные автодороги;
- въезд на дамбу;
- демонтажные остатки разводящих трубопроводов с опорами.

Перечень работ основного периода строительства:

- планировка территории пониженных участков золошлаками;
- отсыпка временных проездов к шахтным водосбросам вдоль мостиков обслуживания;

- планировка первичной дамбы золотвала № 1 секции 2

- наращивание разделительной дамбы;
- устройство ограждающей дамбы из суглинка;
- демонтаж металлоконструкций запани, мостиков,
- демонтаж шахтных колодцев с дальнейшим тампонажем и установкой на него крышки из листовой стали;

- устройство нового шахтного колодца, и наращивание трубопроводов к нему, существующий шахтный колодец используется как перепадный для отвода воды в канаву осветлённой воды;

- устройство по трассе трубчатого дренажа дренажных колодцев диаметром 1,5 м из сборных железобетонных конструкций;

- устройство трубчатого дренажа из перфорированных полиэтиленовых труб «Корсис» диаметром 400мм в основании ограждающей дамбы с отсыпкой вокруг труб обратного фильтра из песка и крупного щебня с обертыванием щебня геотекстилем;

- устройство из дренажных колодцев выпусков для сброса воды в дренажную канаву;

- устройство шахтных колодцев с плавающей запанью и мостиками обслуживания;

- дальнейшая отсыпка ограждающих дамб золошлакоотвала;

- устройство противифльтрационного экрана из полиэтиленовой пленки по дну и откосам золотвала (в местах фильтрующих грунтов основания)

- планировка гребня и откосов дамбы;

- крепление гравийным грунтом гребня и внутреннего откоса дамб;
- устройство золошлакопровода;
- крепление наружного откоса дамбы посевом многолетних трав по слою растительного грунта
- прокладка разводящих золошлакопроводов из стальных труб диаметром 500 мм и трубопроводов пылеподавления диаметром 273 мм на лежневых железобетонных опорах;
- установка пьезометров, реперов и одной наблюдательной скважины.

Видами воздействия на воздушный бассейн в период проведения реконструкции являются выбросы загрязняющих веществ. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ будут являться двигатели автотранспорта и строительной техники, окрасочные работы, пересыпка строительных материалов.

Воздействие на атмосферный воздух в период реконструкции характеризуется как кратковременное и допустимое.

Важно отметить, что все намечаемые работы будут проводится в границах санитарно-защитной зоне. Так, ранее заказчиком получено решение от 06.12.2021 № 65 об установлении санитарно-защитной зоны.

Согласно проведенным расчетам после реконструкции степень воздействия на окружающую среду останется на прежнем уровне, дополнительных выбросов в атмосферный воздух не прогнозируется.

Устранение пыления предлагается осуществить путем орошения дождевальными установками с использованием осветленной воды из водоприемного бассейна.

Непосредственно от золошлакоотвала как в настоящее время, так и в период реконструкции, а равно и период эксплуатации сбросов в водные объекты загрязняющих веществ и сторонним организациям не осуществляется.

Земельный участок, испрашиваемый для реконструкции объекта, входит в границы земельного отвода сооружений Гусиноозерской ГРЭС – филиала АО «Интер РАО - Электрогенерация», согласно градостроительному плану земельного участка № РФ 0341810420240011, выдан 21.08.2024. Расширение площади размещения объектов золоотвала проектными решениями не предполагается, дополнительного отвода земель не требуется.

Для подъезда к реконструируемому объекту предлагается использовать существующую транспортную сеть.

В период реконструкции и эксплуатации ОРО в нормальном режиме отрицательного воздействия на почвенный покров не прогнозируется. Более того, участок намечаемой деятельности находится в зоне, подверженной интенсивному техногенному воздействию. Так по результатам инженерных изысканий степень загрязнения почв (грунтов) характеризуется как опасная по мышьяку и цинку.

Как и любая деятельность, реконструкция рассматриваемого объекта сопровождается образованием отходов. Количество образующихся отходов в

период намечаемой деятельности ориентировочно составит 18,538 т/период. На территории проведения работ предусматривается отдельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности.

Резюмируя изложенное, технические и конструктивные решения приняты на основании действующих нормативных документов с учетом специфики объекта проектирования и обеспечивают его безаварийную эксплуатацию в расчетном режиме.

Выводы:

– Реализация проектных решений позволит увеличить ёмкость секций 1, 2 на 2 538,941 тыс.м³.

– Предусмотренные проектом мероприятия направлены на увеличение устойчивости ограждающих дамб, снижение уровня воздействия на окружающую среду и обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию золоотвала.

– Воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности — Реконструкция золоотвала № 1 секции 1,2 Гусиноозерской ГРЭС» при соблюдении технологии производства работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий определяется в допустимых пределах и является кратковременным, локальным и незначительным.

– Осуществление принятых проектных решений не приведет к неприемлемым социальным последствиям, нарушению транспортных и хозяйственных связей. Планируемая деятельность имеет положительный социальный и экономический эффект.

– Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении природоохранных мероприятий и исполнении компенсационных выплат не противоречит действующим нормативным документам в области охраны окружающей среды.

– Рассматриваемая хозяйственная деятельность является допустимой по воздействию на окружающую природную среду и не вызовет опасных экологических последствий в прилегающих районах при выполнении предусмотренных проектных решений в полном объеме.

Доклад закончен

Аргументированные предложения и замечания, высказанные на общественных слушаниях

Калашникова Тамара Георгиевна: Попрошу Веркеева Зинура Николаевича озвучить вопросы из журнала учета общественного мнения, если таковые были, и ответить на них.

Веркеев З.Н.: К началу проведения публичных слушаний, а именно к 14-00 03.02.2025 замечаний и предложений не поступало. В журнале сделана соответствующая запись.

Вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях

Калашникова Тамара Георгиевна:

Уважаемые слушатели есть ли у кого-то вопросы по докладу? Может кто-то из присутствующих желает выступить с докладом или задать вопрос по теме слушаний? Есть желающие? Поднимите руку. Желающих нет.

Сапожникова Ирина Кимовна: Какой срок реализации проектных решений?

Веркеев Зинур Николаевич: В соответствии с календарным планом срок составит - 25 месяцев

Чицова Елена Владимировна: Откуда планируется брать минеральный грунт для реализации проектных решений?

Веркеев Зинур Николаевич: В распоряжении Заказчика имеется действующий карьер ОПИ «Золошлакоотвал №1», имеется лицензия на добычу недр. Суглинок ~~планируется использовать с указанного карьера.~~

Итоги голосования: «за» - 22, «против» - 0, «воздержалось» - 0, решение принято единогласным решением.

Приложение:

- 1) Регистрационные листы участников общественных слушаний – на 2 листах.
- 2) Журнал учета замечаний и предложений по общественным обсуждениям в форме общественных слушаний по объекту.

Примечание: Протокол составлен в трех экземплярах, один хранится в Администрации муниципального образования «Селенгинский район», два передаются Заказчику.

Заместитель председателя комиссии

председатель Комитета по имуществу,
землепользованию и градостроительству
Селенгинского района



Калашникова Т.Г.

Члены Комиссии:

Глава муниципального образования
городское поселение «Город Гусиноозерск»



Дакич В.М.

Консультант по строительству
Комитета по имуществу, землепользованию
и градостроительству Селенгинского района



Пелина Н.Н.

Главный специалист отдела по строительству
и архитектуре Комитета по имуществу,
землепользованию и градостроительству
Селенгинского района



Дряхлова И.В.

Начальник отдела правового обеспечения
Администрации муниципального
образования «Селенгинский район»



Очиров М.В.

Приглашенные

Хандагуров Алексей Матвеевич – начальник цеха
тепловых и инженерных коммуникаций
Гусиноозерской ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация



Берестовский Игорь Владимирович – Главный инженер проекта




Секретарь комиссии

заместитель председателя Комитета по имуществу,
землепользованию и градостроительству
Селенгинского района



Нургалиева Е.Ю.

Представитель от администрации



Представитель от общественности

